



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
**Главное управления МЧС России по Ставропольскому краю**

(наименование территориального органа МЧС России)

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Георгиевскому и Кировскому городским округам**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

**г. Георгиевск, ул. Пятигорская, 4, 357820, тел/факс (87951) 2-30-25, georgievsk77@bk.ru**

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

тел. доверия: ОНД и ПР по Георгиевскому и Кировскому ГО 879-51.2-30-25; ГПС ГУ МЧС России по СК 8652.24-11-82; ЮРЦ по делам ГО и ЧС и ЛПСБ- (8863)2406610

**г. Георгиевск**

(место составления акта)

«17» мая 2018 г.

(дата составления акта)

**15 часов 30 минут**

(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 40

17 мая 2018 года

г. по адресу: **СК, Георгиевский городской округ,**

(место проведения проверки)

**г. Георгиевск, ул. Тургенева, 16**

На основании: **Распоряжения главного государственного инспектора Георгиевского и Кировского ГО по пожарному надзору Гапошина А.А. № 40 от 20.04.2018 г.**

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении: **муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Многопрофильный лицей № 4 города Георгиевска»**

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование органа)

Общая продолжительность проверки: **2 часа**

Акт составлен: **ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по Георгиевскому и Кировскому ГО)**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

**20 апреля 2018 года в 14 час. 10 мин.**

**О.А. Соболева**

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Лицо(-а), проводившее(-ие) проверку: **начальник ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по Георгиевскому и Кировскому ГО) подполковник в. службы Гапошин А.А.**

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (-их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества, должности (в случае, если имеется) экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: **Директор Соболева Ольга Александровна, заместитель директора по АХР Масницкая Ирина Викторовна**

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

~~• выявлены нарушения в реализации полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами:~~

• выявлены нарушения обязательных требований:

1. Отделочные материалы стен холла (панели ПВХ) не соответствуют по классу пожарной опасности КМ1 (горючесть Г1, токсичность Т1, дымообразующая способность Д2, воспламеняемость В2, распространение пламени РП1) (Федеральный закон от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 134, ч. 6, табл.: 3; 28);
2. Отделочные материалы стен центральной лестничной клетки (панели ПВХ) не соответствуют по классу пожарной опасности КМ0 (негорючие) (Федеральный закон от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 134, ч. 6, табл.: 3; 28);
3. Помещения спортивного зала не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации (НПБ 110-03, п. 14, табл. 1, п. 9);
4. Помещения спортивного зала не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре (НПБ 104-03, табл. 2, п. 7);
5. Не обеспечена укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами (ППР в РФ, п. 57).

Лицо, допустившее нарушения – заместитель директора по АХР Масницкая Ирина Викторовна

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

~~• выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного пожарного надзора:~~  
(с указанием реквизитов выданных предписаний)

~~• нарушений не выявлено~~

Прилагаемые документы: **Распоряжение № 40 от 20.04.2018 г.**

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен (-а), копию акта со всеми приложениями получил (-а):

Директор Соболева Ольга Александровна

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа, его уполномоченного представителя (в случае, если имеется))

17.05

20

18 г.

(дата)

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего (-их) проверку)