



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управления МЧС России по Ставропольскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

355 000 г. Ставрополь, ул. 8 Марта, 164, тел. (8652)245226, факс (8652)324321 fire77@bk.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Георгиевскому и Кировскому городским округам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Георгиевск, ул. Пятигорская, 4, 357820, тел/факс (87951) 2-30-25, georgievsk77@bk.ru

(указывается адрес места нахождения органа ОНД, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 40/1/29

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Многопрофильный лицей № 4 города Георгиевска»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение Распоряжения главного государственного инспектора по Георгиевскому

и Кировскому ГО по пожарному надзору Гапошина А.А. № 40 от 20.04.2018 г.

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

в период с 14 час. 00 мин. 17.05.2018 г. по 15 час. 15 мин. 17.05.2018 г. проведена проверка

начальником ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по Георгиевскому и Кировскому ГО) подполковником вн. службы Гапошиным А.А.

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Многопрофильный лицей № 4 города Георгиевска»

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Соболевой Ольгой Александровной, заместителем директора по АХР Масницкой Ириной Викторовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Демонтировать отделочные материалы стен холла (панели ПВХ), не соответствующие по классу пожарной опасности	Федеральный закон от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 134, ч. 6, табл.: 3; 28	30.12.2018г.	
2.	Демонтировать отделочные	Федеральный закон	30.12.2018г.	

	материалы стен центральной лестничной клетки (панели ПВХ), не соответствующие по классу пожарной опасности	от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 134, ч. 6, табл.: 3; 28		
3.	Помещения спортивного зала оборудовать автоматической установкой пожарной сигнализации	НПБ 110-03, п. 14, табл. 1, п. 9	30.10.2019г.	
4.	Помещения спортивного зала оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре	НПБ 104-03, табл. 2, п. 7	30.10.2019г.	
5.	Укомплектовать пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами	ППР в РФ, п. 57	25.10.2018г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;


лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД и ПР (по Георгиевскому и Кировскому городским округам) Гапошин А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

« 12 » 05 20 18 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

Директор Соболева Ольга Александровна

(должность, фамилия, инициалы)

✓ (подпись)

« 17 » 05 20 18 г.