



ПРОТОКОЛ № 77

по делу об административном нарушении

«17» мая 2018 г.

г. Георгиевск

(место составления: город, село, район)

Главный государственный инспектор по пожарному надзору Георгиевского и Кировского городским округам подполковник внутренней службы Гапошин А.А.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица составившего протокол)

руководствуясь ст.23.34, 28.2, 28.3, 28,5 Кодекса Российской Федерации об административных

(указываются номера статей и законодательных актов в соответствии с которыми составлен протокол)

правонарушениях, составил настоящий протокол о том, что гражданин (ка):

1. Фамилия, имя, отчество Масницкая Ирина Викторовна
2. Дата, место рождения 21.02.1960, г. Н.Тагил, Свердловская обл.
3. Гражданство РФ
4. Место жительства, тел. ст. Незлобная, ул. Молодежная, 8
5. Место работы (учебы) МБОУ лицей №4 г. Георгиевска
6. Занимаемая должность заместитель директора по АХР
7. Заработная плата (иной заработок) -
8. Документ, удостоверяющий личность паспорт 0704 № 483038, выдан ОВД

г. Георгиевска и Георгиевского района 16.03.2005

9. Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда нет

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения)

10. Привлекаемого в качестве Должностного лица

В период времени с 14 час. 00 мин. 17.05.2018г. по 15 час. 15 мин. 17.05.2018г.

(указывается дата и время совершения правонарушения)

выявлены нарушения требований пожарной безопасности - Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390) на территории и в здании (помещениях) МБОУ лицей №4 г. Георгиевска по адресу: СК, Георгиевский городской округ, г. Георгиевск, ул. Тургенева, 16, а именно:

(законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены ППБ, НПБ, СНиП, ГОСТ)

1. Отделочные материалы стен холла (панели ПВХ) не соответствуют по классу пожарной опасности КМ1 (горючесть Г1, токсичность Т1, дымообразующая способность Д2, воспламеняемость В2, распространение пламени РП1) (Федеральный закон от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 134, ч. 6, табл.: 3; 28);
2. Отделочные материалы стен центральной лестничной клетки (панели ПВХ) не соответствуют по классу пожарной опасности КМ0 (негорючие) (Федеральный закон от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 134, ч. 6, табл.: 3; 28);
3. Помещения спортивного зала не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации (НПБ 110-03, п. 14, табл. 1, п. 9);
4. Помещения спортивного зала не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре (НПБ 104-03, табл. 2, п. 7);
5. Не обеспечена укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами (ППР в РФ, п. 57).

Таким образом, установлены достаточные данные, указывающие на наличие события административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.4 ч. 1

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)


Кодекса об административных нарушениях в РФ

Должностному лицу, гражданину(ке)

Масницкой И.В.

(фамилия, инициалы)

разъяснены его (её) права и обязанности, предусмотренные ст.25.1, 25.6 КоАП РФ


подпись

Свидетелям:

1. _____
Ф.И.О. _____
проживающему по адресу: _____

2. _____
Ф.И.О. _____
проживающему по адресу: _____

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 17.7; 17.9; 25.6 КоАП РФ

Подпись _____ Ф.И.О. _____ Подпись _____ Ф.И.О. _____

Потерпевшим:

1. _____
Ф.И.О. _____
проживающему по адресу: _____

2. _____
Ф.И.О. _____
проживающему по адресу: _____
разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 25.2 КоАП РФ

Подпись _____ Ф.И.О. _____ Подпись _____ Ф.И.О. _____

Законному представителю физического лица (при составлении протокола на лицо, указ. в п. 1 ст. 25.3):

_____ Ф.И.О. _____
проживающему по адресу: _____
документ, подтверждающий родственные связи или полномочия: _____

(название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

разъяснены его права и обязанности, предусмотрены ст. 17.7; 17.9; 25.3 КоАП РФ

Подпись _____ Ф.И.О. _____

Объяснения лица, в отношении которого составлен протокол:

Выводение маркушек устраняется в срок
_____ (подпись)

Иные сведения, необходимые для разрешения дела: **Рассмотрение административного дела**


состоится по адресу: г. Георгиевск, ул. Пятигорская, 4, ОНД, каб. № 2
в 16 часов 00 минут «18» мая 2018 года

К протоколу прилагается:

- _____ (перечень прилагаемых документов и вещей)
- _____
- _____

И.В.
(подпись лица, в отношении которого составлен протокол)

Масницкая И.В.
(Ф.И.О.)



(подпись лица, составившего протокол)

А.А. Гапошин
(Ф.И.О.)

От подписи отказался (зачеркнуть в случае подписания протокола)

(подпись свидетеля) _____ (Ф.И.О.) _____ (подпись свидетеля) _____ (Ф.И.О.) _____
(подпись потерпевшего) _____ (Ф.И.О.) _____ (подпись потерпевшего) _____ (Ф.И.О.) _____
(подпись законного представителя) _____ (Ф.И.О.) _____

С содержанием протокола ознакомлен, копию протокола получил:

17.05.2018г.

Масницкая И.В.

И.В.

(подпись лица, в отношении которого составлен
протокол)

(Ф.И.О)

(дата)

(подпись потерпевшего)

(Ф.И.О)

(дата)

Протокол и материалы переданы на рассмотрение

(фамилия, имя, отчество судьи, наименование суда и его адрес; наименование и адрес уполномоченного органа; должность,

фамилия, имя, отчество должностного лица, наименование органа и его адрес)

(дата, подпись принявшего
протокол)

(Ф.И.О.)

тел. довер: ОНД и ПР по Георгиевскому и Кировскому ГО 879-51.2-30-25; ГПС ГУ МЧС России по СК 865-2.24-11-82; ЮРЦ по делам ГО и ЧС и ЛПСБ-
(8863)2406610